



QUADRO DE CARGAS		
CIRCUITO	CARGA (VA)	CONDUTOR(mm ²)
1	700	1,5
2	1000	2,5
3	1200	2,5
4	1800	2,5

LEGENDA

	Eletroduto
	Condutor Neutro
	Condutor Retorno
	Condutor Fase
	Condutor Terra
	Ponto de Luz no Teto
	Interruptor Simples h=1,20m
	Quadro de Distribuição
	Tomada Baixa h=0,30m
	Tomada Média h=1,20m

Obra / Local:

REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL

Rua: Valério Schillo, Paulo Bento/RS

Data:

Junho/2023

Escala:

Indicada

Referência:

PROJETO ELÉTRICO

Prancha:

04/05

Proprietário:

PROPRIETÁRIO
Prefeitura Municipal de Paulo Bento

Resp. Técnico:

Volmir José Agnoletto
Engenheiro Civil CREA/RS 125496

Tainã Zanella Abrão
Engenheira Civil CREA/RS 237784

Projeto Elétrico
Esc.: 1/200